

## Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской области в 2015г.

(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области №132-ПК в ред. от 20.05.2014г.)

Норматив потребления, м3 в месяц на 1 человека			
N п/п	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	по водоотведению
1	2	3	4
1	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:		
1.1	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм		
	4,85	4,01	8,86
5	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением ( в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению):		
5.1	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм		
	4,85	4,01	8,86
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах			
N п/п	Отношение $K/S_{ои}$ , где: K - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; $S_{ои}$ - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. м	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1	до 0,10	0,009	0,009
2	от 0,11 до 0,15	0,014	0,014
3	от 0,16 до 0,20	0,018	0,018
4	от 0,21 до 0,25	0,023	0,023
5	от 0,26 до 0,30	0,027	0,027
6	от 0,31 до 0,35	0,032	0,032
7	от 0,36 до 0,40	0,036	0,036
8	от 0,41 до 0,45	0,041	0,041
9	от 0,46 до 0,50	0,045	0,045
10	от 0,51 до 0,60	0,054	0,054
11	от 0,61 до 0,70 и более	0,063	0,063

**На период с 01.06.2015г. по 30.06.2015г. с учетом повышающего коэффициента 1,1.**

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека		
№ п/п	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1	2	3
1.	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:	
1.1.	с ваннами длиной 1500-1700 мм	
	5,33	4,41
5.	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):	
5.1.	с ваннами длиной 1500-1700 мм	
	5,33	4,41

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах			
№ п/п	Отношение $K/S_{ои}$ , где: K- численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; $S_{ои}$ - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв.м	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1.	до 0,10	0,010	0,010
2.	от 0,11 до 0,15	0,015	0,015
3.	от 0,16 до 0,20	0,020	0,020
4.	от 0,21 до 0,25	0,025	0,025
5.	от 0,26 до 0,30	0,030	0,030
6.	от 0,31 до 0,35	0,035	0,035
7.	от 0,36 до 0,40	0,040	0,040
8.	от 0,41 до 0,45	0,045	0,045
9.	от 0,46 до 0,50	0,050	0,050
10.	от 0,51 до 0,60	0,059	0,059
11.	от 0,61 до 0,70 и более	0,069	0,069

На период с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. с учетом повышающего коэффициента 1,2.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека		
№ п/п	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1	2	3
1.	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:	
1.1.	с ваннами длиной 1500-1700 мм	
	5,82	4,81
5.	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):	
5.1.	с ваннами длиной 1500-1700 мм	
	5,82	4,81

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах			
№ п/п	Отношение K/Sои, где: K- численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв.м	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1.	до 0,10	0,011	0,011
2.	от 0,11 до 0,15	0,016	0,016
3.	от 0,16 до 0,20	0,022	0,022
4.	от 0,21 до 0,25	0,027	0,027
5.	от 0,26 до 0,30	0,032	0,032
6.	от 0,31 до 0,35	0,038	0,038
7.	от 0,36 до 0,40	0,043	0,043
8.	от 0,41 до 0,45	0,049	0,049
9.	от 0,46 до 0,50	0,054	0,054
10.	от 0,51 до 0,60	0,065	0,065
11.	от 0,61 до 0,70 и более	0,076	0,076

Примечание: При определении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах учтены площади помещений, не являющихся частями квартир многоквартирных домов и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, а именно: площади лестничных клеток (лестниц), коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в данном многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.