




ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

апрель 2023

Всего обращений	Решено	В работе
31	25	6

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
11.04.2023	Хрустальногорская 84- 1 подъезд 4 этаж	Временное устранение свища		
12.04.2023	Хрустальногорская, 84 – 1 подъезд,	Ремонт ограждения забора		

14.04.2023	Хрустальногорская 84 - 3 подъезд 4 этаж	Восстановление плиток крамогранит, пол		
04.04.2023	Хрустальногорская 84 – 4 подъезд, 10 этаж	Обработка стен от биологических следов мух		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 1 - 16,15,14,13,12,9,8,7,6,5,3,2 – 32 шт. Подъезд № 2 – 14,13,11,10,9,8,7,5,6,4,3,2 – 25 шт., подъезд № 3 – 12,11,9,8,6,4,3,2 -27 шт. подъезд № 4 - 9,7,6,5,4,3,2 – 11шт., подъезд № 5 – 7,4 эт. - 4шт.
2	Промывка теплообменников отопления, горячего водоснабжения
3	Привоз чернозёма на газоны
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.

6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Установка табличек на ворота
9	Монтаж забора на детской площадке
10	Смазка петель калитки
11	Замена напольного покрытия в кв. 22 после затопления
12	Замена редукторов давления и фильтров грубой очистки на коллекторах ХВС. ГВС в подъезде № 4 -2этаж – 2шт.монтаж муфтовых соединений – бшт., монтаж манометра давления -2шт
13	Замена участка трубы ГВС в подвале № 1 и 2 – 24м/п, монтаж компенсатора-2шт.
14	Установка червячных хомутов на свище подачи горячего водоснабжения на коллектор в подъезде № 1- 4этаж
15	Замена дренажного насоса в насосной ХВС – 1шт
16	Перемотка пожарных рукавов