

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кириловым
наименование организации, должность, ФИО
 и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010
 Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40341747
 Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 88.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			

* Заполняется в формате- до " __ " ____ 20 __ г.

Рекомендации

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов
 подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

наименование организации, должность, ФИО
и представителя владельца лифта ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кириловым

наименование организации, должность, ФИО
ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010
Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40341746
Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 88.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			

* Заполняется в формате- до " __ " ____ 20__ г.

Рекомендации

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов

18.09.2023 г.

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кириловым
наименование организации, должность, ФИО
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40341748

Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 88.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			


* Заполняется в формате - до "___" _____ 20__ г.

Рекомендации

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов