

Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

«04» мая 2023 г.

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 190 п. 6.

/ Кирилов Г.В. /
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«04» мая 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Шипицыным А.С.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования и технической документации
на лифт согласно **ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.**

Идентификационный номер лифта: № 40283492

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 190 п. 6.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования и технической документации
на лифт было выявлено:

- 1. Канат ограничителя скорости:** отработал средний срок службы.
- 2. Тяговые канаты:** отработали средний срок службы.

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 190 по ул. 8 Марта,
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.

Специалист _____

Специалист
УИЦ "Союзлифтмонтаж"

(подпись, штамп)

/ Шипицын А.С. /
(ФИО)

представитель специализированной
организации _____

подпись

/ Кирилов Г.В. /
ФИО

/ Кирилов Г.В. /
ФЮ