

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»**  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж 1, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

**Акт осмотра лифтового оборудования**

г. Екатеринбург

«04» мая 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Шипицыным А.С.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования и технической документации  
на лифт согласно **ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.**

Идентификационный номер лифта: № 40283499

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 190 п.4.

**Результаты осмотра лифтового оборудования.**

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования и технической документации  
на лифт было выявлено:


1. **Канат ограничителя скорости:** отработал средний срок службы.
2. **Тяговые канаты:** отработали средний срок службы.

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 190 по ул. 8 Марта,  
г. Екатеринбурга, не выявлено.

**Рекомендации.**

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
**ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.**

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.



Специалист \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

/ Шипицын А.С. /  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации \_\_\_\_\_

подпись

/ Кирилов Г.В. /  
ФИО

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»**  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж 1, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

### **Акт осмотра лифтового оборудования**

г. Екатеринбург

«04» мая 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Шипицыным А.С.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования и технической документации  
на лифт согласно **ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.**

Идентификационный номер лифта: № 40283497

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 190 п.4.

### **Результаты осмотра лифтового оборудования.**

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования и технической документации  
на лифт было выявлено:

1. **Канат ограничителя скорости:** отработал средний срок службы.
2. **Тяговые канаты:** отработали средний срок службы.

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 190 по ул. 8 Марта,  
г. Екатеринбурга, не выявлено.

### **Рекомендации.**


Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
**ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.**

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.

**Специалист**  
**УИЦ "Союзлифтмонтаж"**

Специалист \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

 / Шипицын А.С. /  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации \_\_\_\_\_

подпись

/ Кирилов Г.В. /  
ФИО



**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»**  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж 1, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

### Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«04» мая 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Шипицыным А.С.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования и технической документации  
на лифт согласно **ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.**

Идентификационный номер лифта: № 40283495

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 190 п.4.

### Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования и технической документации  
на лифт было выявлено:

1. **Канат ограничителя скорости:** отработал средний срок службы.
2. **Тяговые канаты:** отработали средний срок службы.

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 190 по ул. 8 Марта,  
г. Екатеринбург, не выявлено.

### Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
**ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.**

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.

Специалист \_\_\_\_\_

**Специалист**  
**УИЦ "Союзлифтмонтаж"**

(подпись, штамп)

/ Шипицын А.С. /  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации \_\_\_\_\_

подпись

/ Кирилов Г.В. /  
ФИО