









ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Сентябрь 2023

Всего обращений	Решено	В работе
56	51	5

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
29.09.2023	Хрустальногорская 84- 1 подъезд – 4 этаж	Восстановление отделочного слоя		
сентябрь. 2023	Хрустальногорская 84 - 1 подъезд с 2 по 8 этаж	Замена распределительного коллектора ГВС		 
18.09.2023	Хрустальногорская 84 2 подъезд, 7этаж	Перепаковка резьбового соединения вентиля отопления		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 3-5 этаж -2шт., подъезд № 2- 7 этаж –замена выключателя в тамбуре – 1шт.

	Ремонт дверц щитков подъезд № 2 - 8 этаж
2	Снятие и установка ограждения корта для завоза дресвы, планировка дресвы
3	Восстановление отделки подъезд № 5
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Ремонт отмостки
9	Герметизация дверных коробок по периметру в подъезде № 4, 5
10	Замена трубопровода горячего водоснабжения на циркуляции – 28м/п, замена кранов шаровых – 50 шт., установка редукторов 7 шт., замена коллекторов