



В соответствии с внутренними стандартами ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс", с целью соблюдения требований Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 01.12.2015 г. N3517 "Об утверждении Требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений" установка блоков кондиционеров на фасадах здания не предусматривается.

Установка блоков регламентирована в пределах объема летних помещений (балконов и лоджий) с обязательным открыванием одной или нескольких створок конструкции наружного остекления на период работы кондиционера.

1. В местах установки наружных блоков кондиционера собственник должен дополнительно установить фиксатор створки балконного остекления.
2. Смотреть совместно с планами отделочных работ.

3. Не допускать открытые участки трубопровода на фасаде.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 - наружный блок кондиционера
 - - - - дренаж

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА ДРЕНАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ:
 Вариант N1:
 -отвод дренажа в канализационный стояк (см. чертеж)

Вариант N2:
 -отвод дренажа в контейнер, установленный непосредственно у наружного блока

АПУ.026-01,02,03-АР.К						
Застройка по ул.Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок N1). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Пусковой комплекс 1. 27-этажный жилой дом				Стадия	Лист	Листов
				Р	2	
Разработал	Серкова			04.08.2017		
Проверил	Бушуева			04.08.2017		
ГАП	Гаранин			04.08.2017		
Схема установки наружных блоков кондиционеров						