



- Н17: В60
- Н7: В25 Н12: В25
- Н7: В40
- Н5а: В25, Н6а: Т25

- ⊠ - клеммная колодка
- ⊞ - подвесной патрон
- ⊞ - настенный патрон
- ⊞ - выключатель на 24-25 этажах для управления вентилятором (вентилятор установлен в вентканале).

На 24-25 этажах питание к вентиляторам (В) выполнить кабелем ВВГнг в кабель-канале.

Основные обозначения:

- - Разводка труб в монолите потолка
- - Разводка труб в подготовке пола
- - Разводка труб в монолите пола

Разводку в газозлобетонных перегородках выполнять кабелем ВВГ, в остальных случаях разводку выполнять проводом в винилпластовой трубе.

Примечания

В ваннных комнатах и санузлах установить светильники НБ677 с лампами 60Вт. В настенные патроны установить лампы 60Вт. Высота установки розеток в ванной и кухне - 1,0 м, в остальных помещениях - 0,3 м от уровня чистого пола. Высота установки выключателей - 1,0 м от уровня чистого пола. Для розеток в ванной установить ответвительную коробку на наружной стене ванной, к каждой розетке - отдельная линия L+N+РЕ.

ИГП.06-04-ЭЛ						
1	4	-	SSS-01	д.у.с.	11.01	Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземными паркингами по ул. Орденосцев в Чкаловском районе г. Екатеринбурга
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Жилой дом N4 с офисом						
22-25 этажи						
План расположения сетей электрооборудования						
КОПИРОВАЛ						
ФОРМАТ А2						

Имя Фамилия
Подп. и дата
Взам. инв. N