













ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

март 2023

Всего обращений	Решено	В работе
110	95	15

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
03.03.2023	Хрустальногорская 84- 1 подъезд 10 этаж	Замена плиток потолочных		
10.03.2023	Хрустальногорская, 84 – 4 подъезд, входная группа	Регулировка двери входной		

03.03.2023	Хрустальногорская, 84 – подвал, магистраль ГВС	Временное устранение свища		
14.03.2023	Хрустальногорская 84 - 2 подъезд 4 этаж	Замена регулятора давления и фильтра грубой очистки на коллекторе ХВС и ГВС	 	 
22.03.2023	Хрустальногорская 84 – 4 подъезд, 3 этаж коллектор ГВС	Ревизия заглушки регулятора давления	 БЫЛО	 СТАЛО

25.03.2022	Хрустальногорская 84 – подвал	Временное устранение свища		
27.03.2023	Хрустальногорская 84 – 2 подъезд 13 этаж	Ремонт доводчика		
27.03.2023	Хрустальногорская 84 – 5 подъезд газон во дворе	Ремонт ограждения сетки 3Д		
31.03.2023	Хрустальногорская – 84 подвал 3 подъезда	Замена магистрального трубопровода ГВС		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 1- 4-5эт, 11-12эт., подъезд № 2 – 13эт. 3 подъезд – 7 этаж – 4шт
2	Замена трубопровода горячего водоснабжения в подвале № 2 – 10м/п
3	Замена участка трубы от отсекающего крана до стояка в подъезде № 2 этаж 4 и 5 – 0,5м/п
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Установка хомута на трубопроводе горячего водоснабжения – в подъезде № 1 -3 этаж (на коллекторе)
9	Замена участка магистральной тубы, замена отсекающих кранов на трубопроводе горячего водоснабжения в подвале подъездов № 2, 3- 28м/п
10	Замена редукторов давления ГВС, ХВС – 4шт в местах общего пользования подъезда № 2 - 4,5 этажи – 4шт
11	Монтаж ремонтных и червячных хомутов на месте свища магистральной трубы в подвале № 1, 3
12	Замена хомута на трубопроводе горячего водоснабжения от стояка на коллектор в подъезде № 1 – 3этаж (с червячного на ремонтный)
13	Замена участка магистральной трубы горячего водоснабжения в подвале подъезда № 3 – 16м/п
14	Регулировка двери в подъезде № 4 -1этаж
15	Ремонт доводчика в подъезде № 2 -13этаж
16	Смена плиток в полах в подъезде № 4 -9этаж