






ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

февраль 2023



Всего обращений	Решено	В работе
63	60	3



Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
17.02.2023	Хрустальногорская 84- 2 подъезд, подвал	Замена участка трубопровода ГВС		
22.02.2023	Хрустальногорская, 84 – 3 подъезд, 11 этаж, коллектор ХВС и ГВС	Замена регулятора давления и фильтра грубой очистки		

22.02.2023

Хрустальногорская
84 – 1 подъезд, 10, 6
этажи

Вывоз
КГМм(матрац,
решетка), уборка
биологических
следов
жизнедеятельнос
ти человека
(фекалии)



22.02.2023	Хрустальногорская, 84 - 2 подъезд, 4 этаж	Временное устранение свища		
------------	-------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 1 – 15этаж, 3 подъезд – 5этаж – 10шт.
2	Замена участка трубы горячего водоснабжения магистральной – 8м/п в подвале 2 подъезда
3	Разборка отслоившихся плиток в полах, подъезд № 4- 9 этаж
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Ремонт доводчика в 3 подъезде на 6 этаже
9	Укрепление коврика в подъезде № 1- 1эт.
10	Смена плиток потолка в подъезде № 1- 10 этаж – 2шт.
11	Замена участка трубы на стояке горячего водоснабжения -1м/п в подъезде № 2 этаж 2
12	Сушка лифтовых шахт подъезда № 2
13	Замена комбинированного уголка на коллекторе горячего водоснабжения, этаж 3, подъезд № 1