

**Ремонтные работы, выполненные в доме по Пехотинцев 4/2
в период с 16.01.2023 по 15.03.23**

1) Проведена регулировка доводчика на калитке, где вход на детскую площадку, рядом с распашными воротами. Из-за неисправности доводчика калитка не закрывалась.



2) Проведена замена ручки у двери входной группы, взамен неисправной.



3) На 10-м этаже у двери лифтового холла, проведена установка ручки. Ручка отпала при эксплуатации.



4) На 2-м этаже на лоджии у двери у становлена отсуттсвующая пружина.



5) На 6-м этаже уложена напольная плитка в количестве 7-ми штук. Плитка была демонтирована после вздутия.



6) На 1-м этаже в лифтовом холле заменили декоративную плитку на стенах.



7) На 11-м этаже установка доводчика на двери лифтового холла



8) На 19-м этаже ремонт доводчика на двери переходной лоджии.



9) На 2-м этаже на лестнице, замена пружины у двери на доводчик. Дверь закрывалась не плотно, на лестнице было холодно.



10) На 12-м этаже переложна напольная плитка в количестве 10 шт. Плитка отошла и была демонтирована.



11) На 2-м этаже замена треснувшего стекла в двери на детскую площадку



12) На 1-м этаже, где коридор выход в паркинг, уложено две напольные плитки



