

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИИН/КНН: 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

« 17 » июля 2024 г.

Много, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филияевым М.П.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт.
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ТО Кирилова Г.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045848

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 1.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:


- Канатопроводящий шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Привод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 1 по ул. Калинина,
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.



Специалист _____

(подпись, печать)

/ Филияев М.П. /
(ФИО)

представитель специализированной
организации _____



подпись

/ Кирилов Г.В. /
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИИН/КИП: 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

« 17 » июня 2024 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филияевым М.П.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ТО Кирилова Г.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045849

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 2.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:


- Канатогородуший шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Привод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 2 по ул. Калинина,
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендация.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.



Специалист _____

(подпись, штамп)

/ Филияев М.П. /
(ФИО)

представитель специализированной
организации _____

подпись

/ Кирилов Г.В. /
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

« 17 » июня 2024 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филисьвым М.П.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ГО Кирилова Г.В.
(наименование организации, должности, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045850

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 3.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

- Канатопроводящий шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Привод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 3 по ул. Калинина,
г.Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.


Специалист _____

Специалист
УИЦ "Союзлифтмонтаж"

(подпись, штамп)

/ Филисьв М.П./
(ФИО)

представитель специализированной
организации _____



подпись

/ Кирилов Г.В./
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИИН/КПП: 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

« 17 » июня 2024 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филяевым М.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ГО Кирилова Г.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045851

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 4.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

- Канатопроводящий шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Привод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 4 по ул. Калинина,
г.Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.

Специалист
УИЦ "Союзлифтмонтаж"

Специалист

(подпись, печать)

/ Филяев М.И./

(ФИО)

представитель специализированной
организации

(подпись)

/ Кирилов Г.В. /

(ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИШШ/КШШ; 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

« 17 » июня 2024 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ С/ИМ» Филяевым М.П.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ТО Кирилова Г.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045938

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 5.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

- Канатопроводящий шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Привод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 5 по ул. Калинина,
г.Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.

Специалист
УИЦ "Союзлифтмонтаж"

Специалист _____

(подпись, печать)

/ Филяев М.П./
(ФИО)

представитель специализированной
организации _____

подпись

/ Кирилов Г.В./
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИИН/КПП: 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«17» июня 2024 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦСЛМ» Филиевым М.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт.
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ТО Кирилова Г.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045939

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 6.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

- Канатоведущий шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Правод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 6 по ул. Калинина,
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.

Специалист
УИЦ "Союзлифтмонтаж"

Специалист

(подпись, инициал)

/ Филиев М.И./
(ФИО)

представитель специализированной
организации

подпись

/ Кирилов Г.В./
(ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21. ИНН/КПП: 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

« 17 » июня 2024 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филиевым М.П.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ТО Кирилова Г.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045936

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 7.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

- Канатопводящий шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Привод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 7 по ул. Калинина,
г.Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.

Специалист

УИЦ "Союзлифтмонтаж"

Специалист

(подпись, печать)

/ Филиев М.П./

(ФИО)

представитель специализированной
организации

подпись

/ Кирилов Г.В. /

ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
620066, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,
этаж 1, нежилое помещение;
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/667001001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

« 17 » июля 2024 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филяевым М.П.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт.
ООО «Лифткомплекс» начальника участка ГО Кирилова Г.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 045937

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, д.22, п. 8.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

- Канатоведущий шкив — отработал средний срок службы;
- Канат ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Тяговые канаты — отработали средний срок службы;
- Привод дверей кабины — отработал средний срок службы;
- Шкив ограничителя скорости — отработал средний срок службы;
- Отводной блок — отработал средний срок службы;
- Блок натяжного устройства — отработал средний срок службы;
- Электродвигатель лебедки главного привода — повышенный шум при работе электродвигателя;

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,
установленного в многоквартирном доме № 22, п. 8 по ул. Калинина,
г.Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести
замену данного лифтового оборудования.

Специалист

УИЦ "Союзлифтмонтаж"

Специалист

(подпись, штамп)

/ Филяев М.П./

(ФИО)

представитель специализированной
организации

(подпись)

/ Кирилов Г.В. /

ФИО