








ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

октябрь 2022

Всего обращений	Решено	В работе
25	25	0

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
03.10.2022	Хрустальногорская, 84 – 1 подъезд, 7 этаж	Замена уголка на коллекторе ГВС		
03.10.2022	Хрустальногорская, 84 – 3 подъезд, 3 этаж 7, 8, 9 строительные, 10 этаж 1, 2, 3, 4, 5, 6 строительные	Замена фильтра грубой очистки и регулятора давления		

28.10.2022	Хрустальногорская 84 - 1 подъезд, лифт холл	Уборка мусора		
25.10.2022	Хрустальногорская, 84 – 2 подъезд, 6 этаж, замена пружины на доводчик	Замена пружины на доводчики		
26.10.2022	Хрустальногорская, 84 - 2 подъезд, 7 этаж, тамбур	Уборка биологических следов жизнедеятельн ости (фекалии)		

27.10.2022	Хрустальногорская, 84 – 2 подъезд, 4, 3 этажи	Регулировка, ремонт навесов, дверного полотна(не входили в коробку)		
27.10.2022	Хрустальногорская, 84 – 2 подъезд, 5 этаж	Ремонт тяги доводчика		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд Замена люминесцентных ламп подъезд № 2 – 2, 6, 8 этажи, подъезд № 3- 5, 8, 10 этажи – 15 штук
2	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
3	Контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов.
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Замена участка трубы на магистрали горячего водоснабжения, подвал второго подъезда
9	Замена комбинированного участка на коллекторе горячего водоснабжения кв. 31
10	Замена редуктора давления на коллекторе горячего и холодного водоснабжения кв. № 223-225

11	Монтаж ковриков подъезд № 2 – 1шт.
12	Ремонт дверного полотна с подрезкой полотна 2 подъезд, 1этаж
13	Смазка петель 2 подъезд с 2 по 4 этажи – 3шт.
14	Ремонт доводчика подъезд № 2 – 6 этаж
15	Регулировка деревянных дверей, выправка петель подъезд № 4 – 3 этаж