



Создано: _____
 Согласовано: _____
 Взам. инв. № _____
 Подп. и дата: _____
 Инв. № подл.: _____

Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещен-ия	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещен-ия
1	Общая комната с зоной кухни	19.09	
2	Спальня	163.57	
3	Кухня	157.23	
4	Ванная	41.69	
5	Санузел	4.67	
6	Санузел с душевой	7.87	
7	Прихожая	62.86	
8	Встроенный шкаф	1.98	
10	Лоджия	27.59	
13	Лестничная клетка №1	34.40	
14	Межквартирный коридор	20.64	
15	Межквартирный коридор	17.30	
16	Коммуникационная	6.20	

Примечание.

1. Все подводы к приборам отопления выполнены металлопластиковой трубой $\phi 16 \times 2.0$;
2. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на листе 34;
3. Разводка трубопроводов выполнена в стяжке пола, диаметры отличающиеся от $\phi 16 \times 2.0$ подписаны на планах;
4. Трубопроводы в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры проложить в теплоизоляции Energoflex Super Protect, толщиной 9 мм, в квартире трубопроводы прокладываются в защитной гофре 2 мм;
5. Приборы отопления, установленные у вентблоков и внутренних стен из силикатного кирпича, выполнить с нижним прямым подключением из пола. Остальные приборы отопления выполнить с нижним угловым подключением;
6. - решетка вентиляционная накладная регулируемая 150x200;
7. Коллекторные узлы и узлы подключения приборов отопления см. на схемах систем отопления.
8. При прокладке трубопроводов отопления в межкомнатных дверных проемах, предусмотреть швеллер №8.

АТОМ-004-13А-ОВ						
Э	1	Зам.	569-23		10.23	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Степанов				02.23	
Проверил	Пашаева				02.23	
Нач. отдела	Пашаева				02.23	
Н. контр.	Ташлыков				02.23	
Жилой микрорайон в границах улиц Академика Вонсовского - Михеева - Академика Семихатова - Чкалова г. Екатеринбург. V очередь строительства. VII этап. 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и трансформаторной подстанцией						
9-этажный жилой дом				Стация	Лист	Листов
План 4 этажа				РД	8	
				ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ		
Формат А2						