

МАЙ 2022
Всего обращений
Решено
В работе
Сделано в
Что планируется сделать в

Мае

1. Откачивание канализационных стоков в подвале 1,2,3 под. после засора на городских сетях	1. Перепрограммирование таймеров дворового освещения
2. Перепрограммирование таймеров дворового освещения = 10шт	2. Снятие показаний ИПУ
3. Снятие показаний ИПУ=483шт	3. Осмотры
4. Заменяли 15 ламп в светильниках и 5 изменений зажигания светильников в МОП	
5. Осмотры, снятие показаний ЭЭ общедомовых, офисов 21/20	
6. Смена ОДПУ ХВС = 1шт	
7. Отключение системы отопления. Переход ГВС на летний режим	



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

МАЙ 2022

Всего обращений

Решено

В работе

Сделано в

Что планируется сделать в

1. Ремонт входных дверей в п. 1 на лестницу и в паркинг.	1. Снятие общедомовых показаний
2. Отключение системы отопления. Переход ГВС на летний режим.	2. Перепрограммирование таймеров дворового освещения
3. Ремонт дверной ручки в м/камеру.	3. Осмотры
4. Смена светильников/ламп = 1/6шт	
5. Перепрограммирование таймеров = 6шт	
6. Снятие показаний ЭЭ ОДПУ/офисы = 18/4	
7. Комиссия с застройщиком по гарантийному ремонту/восстановлению благоустройства, гидроизоляции, конструкций наружных дверей, воздухообмена в м/камере – состоялась 27.05.22	



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

МАЙ

Всего обращений

Решено

В работе

Сделано в

Что планируется сделать в

Мае

1. Замена ОДПУ ЭЭ = 2шт	1. Снятие показания ИПУ	
2. Отключение системы отопления. Переход ГВС на летний режим.	2. Перепрограммирование таймеров освещения уличного	
3. Ремонт конструкции наружной двери	3. Осмотры	
4. Ремонт контейнерной площадки.		
5. Ремонт насоса ЛГВС		
6. Откачивание грунтовых вод.		
7. Устранение свища в ИТП		
8. Устройство навесного замка на ворота		
9. Перепрограммирование таймеров = 2шт		
10. Замена ламп = 10шт		
11. Смена контактора КТИ = 2шт		
12. Смена РНПП = 1шт		
13. Снятие показаний ЭЭ ОДПУ/офисы = 11/5		



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

МАЙ 2022

Всего обращений

Решено

В работе

Сделано в

Что планируется сделать в

мае

1. Ремонт конструкции наружной двери п.1	1. Осмотры.	
2. Снятие показаний ИПУ = 360шт	2. Снятие показаний ИПУ	
3. Перепрограммирование таймеров = 6шт	3. Перепрограммирование таймера работы дворового освещения	
4. Замена ламп = 11	4. Окраска газонных ограждений	
5. Снятие показаний ЭЭ ОДПУ/офисы/квартиры = 10/2/120	5. Мероприятия по устранению конденсата на гребенке ХВС в коллекторе 4эт, п.1	
6. Отключение системы отопления. Переход ГВС в летний режим.		