

620137, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, д.49, этаж 1, нежилое помещение.
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

« 22 » июля 2022 г.

Адрес установки: Свердловская область, г Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 190, п. 8.

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Частые обрывы проволочек на поверхности тяговых канатов	Руководство по эксплуатации.	До 30.10.2022 г.

1. Владельцу лифта провести работы по замене тяговых канатов в рекомендуемые сроки, указанные в таблице 2.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены: представитель владельца лифта

представитель специализированной
организации _____ / Сандаков А.С./
подпись _____ ФИО _____