



Примечания:

1. Монтаж систем вести в соответствии с СП 30.13330.2020, СП 10.13130.2009, СП 73.13330.2016, а также в соответствии с рекомендациями производителей оборудования и материалов.
2. Все привязки и отметки трубопроводов и оборудования уточнить по месту.
3. В навесных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от уровня чистого пола, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от уровня чистого пола. Во встроенных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от верха плиты этажа, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от верха плиты этажа.

Согласовано:

Изм. №	№	Дата	Подп.	Изм. №

				048/4-10.22-00-ВК1					
				Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе-Белинского-Щорса-Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбург. Этап №1.2					
				Односекционный жилой дом.					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутренний водопровод и канализация. 2 - 28 этаж, чердак, кровля.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	4	
Н. контр.						План 2-14-го этажа с системой К1			
ГИП									