

План типового (3-15 этаж)




Таблица назначения систем	
Название системы	Назначение
T1.1, T2.1	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (1 зона)
T1.2, T2.2	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (2 зона)
T1.3, T2.3	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления мест общего пользования (1 зона)
T1.4, T2.4	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления мест общего пользования (2 зона)


Маркировка радиаторов	
Обозначение на чертеже	Наименование радиатора
 22x500x1200 п.3	- Тип прибора - Высота прибора - Длина прибора - Стальной панельный радиатор EVRA Ventil Compact (или аналог) с нижним подключением - Значение преднастройки термостатического клапана
 KCK20-1,835K	Конвектор стальной настенный с боковым подключением Сантехпром Авто

10

Узел подключения конвекторов в ЛК на 1-м этаже



Коллектор на 3 выхода (28 этаж, Ст.2)



- Элементы в составе этажного коллектора:
1. Шаровый кран с рукояткой-бабочкой Ду25;
 2. Фильтр сетчатый Ду25;
 3. Автоматический регулятор перепада давления VT0.41 5-30 Ду15 преднастройка п.25;
 4. Клапан-партнер VT0.42 Ду25 преднастройка п.7;
 5. Шаровый кран для монтажа термоматчика Ду15;
 6. Шаровый кран с рукояткой-бабочкой Ду15;
 7. Воздухоотводчик ручной;
 8. Коллектор подающий с правым подключением на 3 выхода;
 9. Кран дренажный Ду15.
 10. Коллектор обратный с правым подключением на 3 выхода;

- Элементы, не входящие в состав коллектора:
11. Счетчик ультразвуковой Пульсар Ду15.

Примечания:

1. Все отметки и привязки уточнить при монтаже;
2. Трубопроводы в квартирах проложены в конструкции пола в защитной гофре;
3. Трубопроводы в общем коридоре прокладываются в конструкции пола в теплоизоляции из вспененного полиэтилена Порилекс НПЗ Т толщ. 6 мм;
4. Стальные трубопроводы в составе коллекторов учета изолировать теплоизоляцией Порилекс НПЗ Т 13 мм;
5. Трубопроводы, проходящие под дверями, прокладываются в гильзах.
6. Приборы отопления в лестничной клетке устанавливаются до 11 этажа включительно.

				048/4-10.22-00-0B1				
				Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Этапы №1.2, 1.3, 1.4. Этап №1.2. Односекционный жилой дом.				
1	-	Зам.	357-24	10.24	Отопление	Студия	Лист	Листов
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата		Р	5	
Разраб.	Гришина			05.22				
Проверил	Ведерников			05.22				
Н. контроль	Косылева			05.22	План 3-15 этажа. Узел 10. Коллектор Ст.2 на 3 выхода (28 этаж).			